

Утверждаю:  
Заведующий МАДОУ г. Нижневартовска  
ДС №41 «Росинка»

Р.А. Ротова

«30» июня 2021 год

## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 3

### 1. Общие сведения об объекте

- |       |  |   |   |
|-------|--|---|---|
| 1.1.  | Наименование объекта   | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №41 «Росинка»  |   |
| 1.2.  | Адрес объекта  | 628616, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Нижневартовск, улица Интернациональная, дом 39а   |   |
| 1.3.  | Сведения о размещении объекта  | Отдельно стоящее 3-х этажное здание   | 3896,2 кв. м., образовательная деятельность осуществляется на 3 этажах<br>Наличие прилегающего земельного участка |
| 1.4.  | Год постройки  | 1989 год  |   |
|       | Год последнего капитального ремонта  | 2020 год  |   |
| 1.5.  | Дата предстоящих плановых ремонтных работ:   | текущего капитального   | По мере необходимости Обшивка с утеплением северной стороны здания 2022 год                                       |
| 1.6.  | Название учреждения (полное юридическое наименование, согласно Устава, краткое наименование) | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №41 «Росинка» (МАДОУ г. Нижневартовска ДС №41 «Росинка»)                         |   |
| 1.7.  | Юридический адрес учреждения   | 628616, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Нижневартовск, улица Северная, дом 9а<br>Телефон: (3466) 44-80-61, факс (3466) 44-80-61<br>e-mail: MADOYNV-41yandex.ru      |   |
| 1.8.  | Основание для пользования объектом:  | Оперативное управление  |   |
| 1.9.  | Форма собственности:   | Государственная   |   |
| 1.10. | Территориальная принадлежность:  | Муниципальная   |   |
| 1.11. | Вышестоящая организация:   | Департамент образования администрации города Нижневартовска   |   |
| 1.12. | Адрес вышестоящей организации, другие координаты   | 628615, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Дзержинского, 15, телефон: (3466)43-75-29, Ф.:(3466)43-66-20, e-mail:do@n-vartovsk.ru |   |

### 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- |      |                        |   |
|------|------------------------|---|
| 2.1  | Сфера деятельности     | Образование                               |
| 2.2. | Виды оказываемых услуг | Оказание дошкольных образовательных услуг |
| 2.3. | Форма оказания услуг   | На объекте<br>С длительным пребыванием    |
| 2.4. | Категория              | Дети                                      |

- обслуживаемого населения по возврату
- 2.5.** Категории обслуживаемых инвалидов  
Инвалиды, передвигающиеся на креслах - колясках  
Инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата  
Инвалиды с нарушением зрения  
Инвалиды с нарушением слуха  
Инвалиды с нарушениями умственного развития
- 2.6.** Плановая мощность  
Посещаемость (количество обслуживаемых в день) 340 человек  
Вместимость 280 человек  
Пропускная способность 640 человек
- 2.7.** Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида: Да

### 3 Состояние доступности объекта

- 3.1.** Путь следования к объекту пассажирским транспортом
- Описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта  
АОТ «Дзержинского» по ул. Интернациональная, по направлению к ул. Нефтяников, маршруты Автобусы: № 6, 7, 13, 15, 16, 24 Маршрутное такси: № 6к, 13к, 17к, 32, АОТ «Сбербанк» по ул. Интернациональная, по направлению к ул. Дзержинского, маршруты Автобусы № 6, 7, 13, 15, 16, 24; Маршрутное такси № 6к, 13к, 17к, 32; АОТ «Таможенный терминал» по ул. Северная, по направлению к ул. Нефтяников , Автобусы № 17, 21, 101; Маршрутное такси № 26, 29.
- Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (указать номера маршрутов)  
13 (Автобус)ПАТП-2 – МЖК, 15 (Автобус)Аэропорт - Ж/Д вокзал, 6 (Автобус)ПАТП-2 - ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ  
Данные взяты с информационного портала о движении специализированных автобусов, которые оборудованы откидным трапом для заезда инвалидной коляски в салон автобуса, где предусмотрено специализированное место для ее крепления.
- 3.2.** Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта
- 3.2.1.** Расстояние до объекта от остановки транспорта (м.) - 250 м.
- 3.2.2.** Время движения пешком (мин.) - 2 мин
- 3.2.3.** Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да,нет) - нет
- 3.2.4.** Перекрестки Нет
- 3.2.5.** Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная):  
Нет
- 3.2.6.** Перепады высоты на пути  
Есть, (опись)  
На путях движения имеются ненормативные, немаркированные визуальны съезды на проезжую часть. Перепады высот, представляющие затруднения для самостоятельного передвижения инвалидов на коляске.
- Их обустройство для инвалидов на коляске Да  
Да (частично; отсутствует визуальная, контрастная маркировка; высота перепада выше придельной нормы, установленной СП

59.13330.2016. Пути движения выполнены с применением тротуарных плит, расстояние между которыми превышает нормативные, допустимые размеры, уточненные в СП 59.13330.2016.) Дополнительно: устройство дорожного покрытия нуждается в ремонте.

**3.3. Организация доступности объекта для инвалидов-форма обслуживания\***

\*-указывается один из вариантов организации доступности объекта:

«А» - доступность всех зон и помещений (универсальная);

«Б» - доступны специально выделенные участки помещения;

«ДУ» - доступно условно (дополнительная помощь сотрудника);

«ВНД»- временно не доступно.

Все категории инвалидов и МГН

Б

Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках

ВНД

Инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата

Б

Инвалиды с нарушениями зрения

Б

Инвалиды с нарушением слуха

Б

Инвалиды с нарушениями умственного развития

ДУ

**3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон (указывается состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов\*\*)**

\*\* Указывается:

ДП-В-доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В- доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С,Г,У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ- доступно условно;

ВНД- временно не доступно

Территория, прилегающая к зданию (участок)

ДЧ-И (К, О, Г, У)

Вход (входы) в здание

ДЧ-И (С, Г, У)

Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)

ДЧ-И (О, С, Г, У)

Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)

ДЧ-И (О, С, Г, У)

Санитарно-гигиенические помещения

ДЧ-И (У)

Система информации и связи (на всех зонах)

ДЧ-И (К, О, Г, У)

Пути движения к объекту (от остановки транспорта)

ДУ

**3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:**

**3.5.1. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов и МГН на объекте**

Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов

Отсутствуют

Сменные кресла - коляски	Отсутствуют
Адаптированные лифты	Отсутствуют
Поручни	Присутствуют, не соответствуют нормативному законодательству
Пандусы	Отсутствуют
Подъемные платформы (аппарели)	Отсутствуют
Раздвижные двери	Отсутствуют
Доступные входные группы	Присутствуют, адаптированы частично
Доступные санитарно-гигиенические помещения	Присутствуют, адаптированы частично (для категории-дети)
Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	Присутствуют, адаптированы частично
Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (места предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения, слуха и передвижения	Присутствуют, адаптированы частично
Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной тестовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Присутствуют
Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информации	Присутствуют
<b>3.5.2. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов и МГН представляемых услуг.</b>	
Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планов здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Присутствует
Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	Присутствует
Проведение инструктирования или обучения сотрудников, представляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Отсутствует
Наличие работников организации, на	Присутствует

которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидов помощи при предоставлении им услуг	
Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работникам организации	Присутствует
Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Отсутствует
Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Не предусмотрено
Обеспечение допуска на объект, в котором представляются услуги, собаки-проводники при наличии документа, подтверждающего её специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	Отсутствует
Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Отсутствует
Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Присутствует
Обеспечение представления услуг тьютора	Отсутствует

#### 4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта.

Перечень мероприятий по устранению существующих физических (архитектурных) барьеров:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (виды работ)*
<b>1. Территория, прилегающая к зданию (участок)</b>		
1.1.	Вход (пешеходная калитка)	Пешеходная калитка (юго-восточное) направление; вход со стороны улицы Интернациональная, 39а: - Архитектурной адаптации не требуется. Дополнительно требуется информационная адаптация, а именно: контрастная маркировка входной калитки (яркая, контрастная покраска опорных столбов калитки и нанесение контрастной, поперечной полосы на полотне самой калитки, на высоте не ниже 1,2., не выше 1,5м

		2. Требуется архитектурная адаптация пешеходной дорожки, а именно: замена тротуарной плитки на покрытие из твердых материалов, не создающих вибрацию при движении (СП 59.13330.2016), с устройством съезда с тротуара (СП 59.13330.2016)
1.2.	Пути движения не территории	-Требуется архитектурная адаптация пешеходной дорожки, а именно: замена тротуарной плитки на покрытие из твердых материалов, не создающих вибрацию при движении (СП 59.13330.2016), с устройством съезда с тротуара (СП 59.13330.2016);
1.3.	Лестница (наружная) на ПТ	- Требуется реконструкция ограждение наружной лестницы, а именно: демонтаж старого ограждения и установка непрерывных, трехуровневых перил (1-й уровень 0,5 м. от уровня ступени, 2-й уровень 0,7 м., 3-й уровень 0,9 (СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261).
1.4.	Пандус (наружный) на ПТ	-Требуется устройство пандуса - Поверхность пандуса снабдить контрастным, противоскользящим покрытием. - Разместить контрастную маркировку поверхности ограждения пандуса специализированными ЛКМ; -Укомплектовать кнопкой вызова помощника (в составе системы вызова помощника) с расположением перед входом с правой стороны на высоте 0,8м от уровня земли. Кнопка системы вызова помощника должна быть выполнена из материалов обеспечивающих всепогодное использование, в антивандальном корпусе, с четко определяемой зоной нажатия в диаметре не менее 60мм. - Разместить информационную табличку с нанесением пиктограммы «вызов помощи» размером не менее 200*200мм.
1.5.	Автостоянка и парковка	Нет технических решений, в связи с отсутствием на территории объекта мест для парковки и стоянки автомобилей и необходимости их организации.
<b>2. Вход в здание</b>		
2.1.	Дверь (входная) основной вход	- Монтаж системы «антипорог» на плотно входной двери для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов следующих групп: К- инвалиды, передвигающиеся на кресле – коляске; О- инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; С- инвалиды с нарушением зрения. В случае не возможности установки системы «антипорог» рекомендуется использовать двухсторонние (приставные) пандусы перепадов высот. - Регулировка устройства автоматического закрывания двери (доводчик) до нормативных показателей (СП 59.13330.2016) -размещение контрастной маркировки и элементов

		информативного обозначения.
2.2.	Тамбур (тамбур шлюз) основной вход	<p>- Монтаж системы «антипорог» на плотно входной двери для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов следующих групп:</p> <p>К- инвалиды передвигающиеся на кресле-коляске;</p> <p>О – инвалиды с нарушением опорно–двигательного аппарата;</p> <p>С – инвалиды с нарушением зрения.</p> <p>В случае не возможности установки системы «антипорог» рекомендуется использовать двухсторонние (приставные) пандусы перепадов высот.</p> <p>-Регулировка устройства автоматического закрывания двери (доводчик) до нормативных показателей (СП 59.13330.2016)</p> <p>- размещение контрастной маркировки и элементов информативного обозначения.</p>
<b>3. Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)</b>		
3.1.	Коридор	<p>- Конструктивных изменений не требуется;</p> <p>- размещение контрастной маркировки и элементов информативного обозначения.</p>
3.2.	Лестницы внутри здания	<p>-Рекомендуется замена перил ограждения лестничных маршей основного уровня (1 этажа) по всему помещению учреждения, с учетом требований СП 59.13330.2016, либо реконструкция ограждения, а именно:</p> <p>-реконструкция ограждения лестниц (внутри зданий), с расположением непрерывных, трехуровневых перил (1-й уровень 0,5 м., от уровня ступени, 1-й уровень 0,7м., 3-й уровень 0,9), по обеим сторонам марша лестниц. Все уровни должны обладать непрерывным, не травмирующим завершением, с удлинением в пределах 0,3м., относительно марша лестницы (СП СП 59.13330.2016). Перила необходимо снабдить ригелем, размещенным на высоте 0.05., от уровня ступени, для выполнения функции «тростеотбойника»;</p> <p>-размещение контрастной маркировки и элементов информативного обозначения.</p>
3.3.	Двери (внутри здания)	<p>-оборудовать системой «антипорог» с установкой на полотно дверей, ведущих из помещения холла в помещения, оборудованные с учетом организации учебного процесса детей с инвалидностью, для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов следующих групп:</p> <p>О- инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата;</p> <p>С- инвалиды с нарушением зрения.</p> <p>В случае не возможности установки системы «антипорог» рекомендуется использовать</p>

		двухсторонние (приставные) пандусы перепадов высот; -размещение контрастной маркировки и элементов информативного обозначения.
3.4.	Пути эвакуации	Эвакуационные выходы, расположенные в основании лестничных маршей оборудовать: - системой «антипорог» на полотно двери, ведущей из помещения холла в тамбур эвакуационного выхода, для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов следующих групп: О- инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата; С- инвалиды с нарушением зрения. В случае не возможности установки системы «антипорго» рекомендуется использовать двухсторонние (приставные) пандусы перепадов высот; -размещение контрастной маркировки и элементов информативного обозначения.
<b>4. Зона целевого назначения здания</b>		
4.1.	Прилавочная форма обслуживания (пост охраны)	- понижения части полки обслуживания до нормативных размеров: высота от уровня пола не более 850мм; ширина зоны понижения не менее 1250мм (рекомендовано 1600 мм) без организации полки с глубиной. Необходимо для обеспечения свободного доступа людей малого роста (МГН), детей; - размещение контрастной маркировки и элементов информативного обозначения.
4.2.	Кабина уборной (санузел), специализированная для размещения в адаптированном помещении группы.	- оснастить действующий санузел комплектом поручней (настенного и напольного крепления). Обеспечить компоновку оборудования для безопасного получения услуги с возможностью самостоятельного использования; - размещение контрастной маркировки и элементов информативного обозначения.
4.3.	Душевая кабина, специализированная для размещения в адаптированном помещении группы.	- оснастить действующую кабину комплектом поручней (настенного и напольного крепления). Обеспечить компоновку оборудования для безопасного получения услуги с возможностью самостоятельного использования; -оснастить действующую кабину откидным стульчиком с упором в пол; -размещение контрастной маркировки и элементов информативного обозначения.
4.4.	Бассейн	- обеспечить наличие механизма (вспомогательного устройства) для пересаживания (переноса) с борта в чашу бассейна детей с инвалидностью категории: К- инвалиды передвигающиеся на кресле – коляске; О- инвалиды с нарушением опорно-двигательного

		<p>аппарата;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- борта бассейна, приступок, обеспечить противоскользким, съёмным, дренажным покрытием;</li> <li>- размещение контрастной маркировки и элементов информативного обозначения.</li> </ul>
4.5.	Зальная форма обслуживания (группы)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- конструктивных изменений не требуется;</li> <li>- обеспечить расстановку мебели, инвентаря и оборудования с обеспечением беспрепятственного движения инвалидов (ширина прохода, необходимых для организации беспрепятственного доступа, не менее 1, м., в целях обеспечения свободного сгибания при проходе);</li> <li>- размещение контрастной маркировки и элементов информативного обозначения.</li> </ul>
4.6.	Зальная форма обслуживания (комната для переодевания)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- конструктивных изменений не требуется;</li> <li>- обеспечить расстановку мебели, инвентаря и оборудования с обеспечением беспрепятственного движения инвалидов (ширина прохода, необходимых для организации беспрепятственного доступа, не менее 1,1 м., в целях обеспечения свободного сгибания при входе);</li> <li>- размещение контрастной маркировки и элементов информативного обозначения.</li> </ul>
4.7.	Зальная форма обслуживания (музыкальный зал)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- размещение П-образного, индукционного контура с зоной охвата до 100 кв.м. и монтажом головного, управляющего устройства в нишу. Необходимо: вывод в нишу питания 220Вт; управляющего кабеля, сопряженного с микшерным пультом звукотранслирующей аппаратуры (для обеспечения максимальной зоны покрытия индукционным контуром; (необходимо для получения услуги инвалидами категории «Г» (с нарушением слуха)</li> </ul>

**Перечень мероприятий по устранению существующих информационных барьеров:**

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (виды работ)*
<b>1. Территория, прилегающая к зданию (участок)</b>		
1.1.	Вход (пешеходная калитка)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Укомплектовать кнопкой вызова помощника (в составе системы вызова помощника) с расположением перед входом с правой стороны на высоте 0,8м от уровня земли. Кнопка системы вызова помощника должна быть выполнена из материалов обеспечивающих всепогодное использование, в антивандальном корпусе, с четко определяемой зоной нажатия в диаметре не менее 60мм.</li> <li>- Разместить информационную табличку с нанесением пиктограммы «вызов помощи» размером не менее 200*200мм.</li> </ul>

1.2.	Пути движения на территории	1. Установка мнемосхем прилегающей территории с расположением в пределах 3-5м., с правой стороны по ходу движения, относительно входа (СП 59.13330.2016)
1.3.	Лестница (наружная) на ПТ	1. Укомплектовать кнопкой вызова помощника (в составе системы вызова помощника) с расположением перед входом с правой стороны на высоте 0,8 м от уровня земли. Кнопки системы вызова помощника должны быть выполнены из материалов, обеспечивающих в непогодное использование, в антивандальном корпусе, с четко определяемой зоной нажатия в диаметре не менее 60мм; 2. Разместить информационную табличку с внесение пиктограммы «вызов помощи» размером не менее 200*200мм.
1.4.	Пандус (наружный) на ПТ	- устройство пандуса - поверхность пандуса снабдить контрастным, противоскользящим покрытием; - укомплектовать кнопкой вызова помощника (в составе системы вызова помощника) с расположением перед входом с правой стороны на высоте 0,8м от уровня земли. Кнопки системы вызова помощника должны быть выполнены из материалов, обеспечивающих в непогодное использование, в антивандальном корпусе, с четко определяемой зоной нажатия в диаметре не менее 60мм; - разместить информационную табличку с нанесением пиктограммы «вызов помощи» размером не менее 200*200мм.
1.5.	Автостоянка и парковка	- нет технических решений, в связи с ответствуем на территории объекта мест парковки и стоянки автомобилей и необходимости их организации.
<b>1. Вход в здании</b>		
2.1.	Дверь (входная) основной вход	1. Контрастная маркировка ручек входной двери.
2.2.	Гамбур (гамбур шлюз) основной вход	1. Контрастная маркировка ручек входной двери.
<b>2. Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)</b>		
3.1.	Коридор (холл, вестибюль)	- размещение адаптивной системы оповещения в качестве специальной сигнальной системы, доступной для всех категорий инвалидов, с трансляцией визуального-акустических сообщений, интеграцией с системами безопасности на объекте
3.2.	Лестницы (внутри здания)	- снабдить перила лестничных клеток тактильными наклейками с указанием этажа, направления движения; - обеспечить наличие тактильных табличек на лестничных клетках с указанием наименования этажа; таблички должны быть выполнены

		<p>тактильными нанесением, размером не менее 150*150мм.,</p> <p>-обеспечить наличие тактильных табличек с указанием направления движения для обозначения эвакуационных выходов; табличек должны быть выполнены тактильным нанесением, размером не менее 150*150.,</p>
3.3.	Двери (внутри здания)	<p>-обеспечить наличие тактильных табличек с указанием наименования помещения и его функциональной принадлежности, таблички должны быть выполнены тактильно-графическим нанесением, с дополнением переводов на язык Брайля, размером не менее 300*150мм., с соблюдением высоты размещения не менее 1,2, не более 1,6м.,</p> <p>-обеспечить наличие тактильных табличек с указанием направления движения для обозначения эвакуационных выходов, размером не менее 150*15мм., с соблюдением высоты размещением не менее 1,2м, не более 1,6.;</p> <p>- размещение тактильных табличек: знак доступа инвалидов, вход в помещение, выход из помещения, размером не менее 150*150мм., с соблюдением высоты размещения не менее не менее 1,2, не более 1,6м.;</p> <p>- нанесение контрастной маркировки дверного проема, либо лентой, либо методом окрашивания не менее 50мм шириной по периметру проема;</p> <p>- контрастная маркировка ручек входной двери.</p>
3.4.	Пути эвакуации	<p>-Обеспечить наличие тактильных табличек с указанием наименования помещения и его функциональной принадлежности (зона безопасности), таблички должны быть выполнены тактильно-графическим нанесением, размером не менее 200*200мм., с соблюдением высоты размещения не менее 1,2м, не более 1,6м.;</p> <p>3.Обеспечить наличие тактильных табличек с указанием направления движения для обозначения эвакуационных выходов, зон безопасности, размером не менее 150*150мм., с соблюдением высоты размещения не менее 1,2, не более 1,6м.;</p> <p>-Снабдить перила лестничных клеток тактильными наклейками с указанием этажа, направления движения;</p> <p>- Контрастная маркировка ручек входной двери.</p>
4. Зона целевого назначения здания (зданий)		
4.1.	Прилавочная форма обслуживания (пост охраны)	Не нуждается
4.2.	Кабина уборной (санузел),	-Разместить кнопку вызова помощника (в составе

	<p>специализированная для размещения в адаптированном помещении группы.</p>	<p>системы вызова помощника) с расположением в зоне унитаза на высоте 0,8м от уровня пола, с установкой в кабине санузла, в зоне прямой досягаемости. Кнопки системы вызова помощника должны быть выполнены из материалов, обеспечивающих влагозащищенность, в антивандальном корпусе, снабжены шнурком, с четко определяемой зоной нажатия в диаметре не менее 60мм;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы доступной универсальной кабины, размером не менее 150*150мм;</li> <li>-размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы «вызов помощи», размером не менее 150*150мм;</li> <li>- размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы «выход», размером не менее 150*150мм;</li> <li>- размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы «направление движения», размером не менее 150*150мм;</li> <li>-нанесение контрастной маркировки дверного проема, либо лентой, либо методом окрашивания не менее 50мм шириной по периметру проема;</li> <li>-контрастная маркировка ручек входной двери санузла;</li> <li>-контрастная маркировка элементов кабины, оборудования и оснащения (контраст-поручни/стена, стена/пол, оборудование (унитаз, раковина, душевая)/ стена и пол и т.д.)</li> </ul>
4.3.	<p>Душевая кабина, специализированная для размещения в адаптированном помещении группы, помещении бассейна</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Разместить кнопку вызова помощника (в составе системы вызова помощника) с расположением в зоне душевой кабины на высоте 0,8м от уровня пола, с установкой, в кабине в зоне прямой досягаемости. Кнопки системы вызова помощника должны быть выполнены из материалов обеспечивающих влагозащищенность, в антивандальном корпусе, снабжены шнурком, с четко определяемой зоной нажатия в диаметре не менее 60мм;</li> <li>-размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы доступной универсальной кабины размером не менее 150*150мм;</li> <li>-размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы «вызов помощи», размером не менее 150*150мм;</li> <li>-размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы «выход», размером не менее 150*150мм;</li> <li>- размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы «направление движения», размером не менее 150*150мм;</li> </ul>

		-нанесение контрастной маркировки дверного проема, либо лентой, либо методом окрашивания не менее 50мм шириной по периметру проема; -контрастная маркировка ручек входной двери; -контрастная маркировка элементов кабины, оборудования и оснащения (контраст-поручни/стена, стена/пол, оборудование (душевая)/стена и пол и т.д.)
4.4.	Бассейн	- борта бассейна, приступок, обеспечить противоскользким, съемным, дренажным покрытием; - размещение контрастной маркировки и элементов информативного обозначения.
4.5.	Зальная форма обслуживания (группы)	- размещение контрастной маркировки и элементов информативного обозначения -обеспечение тактильно-графической маркировки предметов (стулья, кровати, другое); - обеспечение наличия развивающих игрушек для детей с нарушением зрения – игрушки со звуковыми эффектами, игрушки для развития тактильных навыков и мелкой моторики, озвученные плакаты, логопедические комплекты и др. (в рамках осуществления учебного процесса);
4.6.	Зальная форма обслуживания (комната для переодевания)	- размещение контрастной маркировки и элементов информативного обозначения - обеспечения тактильно-графической маркировки предметов (шкафчиков для переодевания);
4.7.	Зальная форма обслуживания (музыкальный зал)	Размещение П-образного, индукционного контура с зоной охвата до 100 кв.м. и монтажом головного, управляющего устройства в нишу. Необходимо: вывод в нишу питания 220Вт; управляющего кабеля, сопряженного с микшерным пультом звукотранслирующей аппаратуры (для обеспечения максимальной зоны покрытия индукционным контуром; (необходимо для получения услуги инвалидами категории «Г» (с нарушением слуха)
<b>5. Интернет ресурс</b>		
5.1.	Интернет ресурс объекта	Не требуется

**Перечень мероприятий по устранению существующих коммуникационных барьеров:**

<b>№ п/п</b>	<b>Основные виды обучения</b>	<b>Тематики обучения</b>
1.	Общее обучение для персонала	-основы и принципы без барьерной среды; - архитектурная доступность; -информационная доступность; -общие подходы к обеспечению доступности для инвалидов социальной инфраструктуры и услуг; -этика общения с людьми, имеющими инвалидность
2.	Специализированное обучение	-доступность сервисных услуг (бытовое обслуживание, общественное питание и т.д.);

		-технические средства и организации мероприятия обеспечения доступности; - оказание ситуативной помощи людям с инвалидностью; - отработка нормативов реагирования на сигналы системы вызова помощника, поведение при возникновении ЧС.
--	--	--

#### 4.2 Период проведения работ с 2022 по 2030 годы

в рамках исполнения плана мероприятий по обеспечению доступности объекта в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-В (доступно частично всем)

4.4 Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование: общественные объединения инвалидов (территориальные подразделения)

4.5.Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ХМАО-ЮГРЫ

<https://tisugra.admhmao.ru/>

#### **Ожидаемый результат по состоянию доступности при выполнении плана работ по адаптации**

Изменения состояния доступности основных структурно-функциональных зон (*указываются: ДП-В-доступно полностью всем; ДП-И-доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов) – (К- инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, О-инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, С-инвалиды с нарушением зрения, Г-инвалиды с нарушением слуха, У-инвалиды с нарушением умственного развития); ДЧ-В-доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У)-доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ-доступно условно; ВНД-временно недоступно.	ОСФЗ	До адаптации	После адаптации
	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, С, Г, У) ДУ (К)	ДЧ-В
	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (С, Г, У)	ДЧ-И
	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДЧ-И (О, С, Г, У)	ДЧ-И
	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, С, Г, У)	ДЧ-В
	Санитарно-гигиенического помещения	ДЧ-И (У)	ДЧ-В
	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О, Г, У)	ДП-В
	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	ДУ

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) **№ 3 от "30" июня 2021 г.**
2. Акта обследования объекта: **№ 3 от "30" июня 2021 г.**

3. Решения Комиссии по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения (комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг). **Решение комиссии от "30"июня 2021 г № 3**

УТВЕРЖДАЮ:  
Заведующий МАДОУ  
г. Нижневартовска ДС №41 «Росинка»

График проведения работ по адаптации

Год	Квартал	Управленческое решение (план работ по адаптации)		Примечание
		Перечень мероприятий	Пункт перечня (кратко)	
2022	III	Вход (входы) на территорию	1.Контрастная маркировка входной калитки (яркая, контрастная покраска опорных столбов калитки и нанесение контрастной поперечной полосы на полотне калитки не ниже 1.2 м и не выше 1.5 м	При наличии финансирования
2024	III		2.Укомплектовать кнопкой вызова помощника (в составе системы вызова помощника) с расположением перед входом с правой стороны на высоте 0,8м от уровня земли	
2024	III	Путь (пути) движения на территорию	Замена тротуарной плитки на покрытие из твердых материалов, не создающих вибрацию при движении	При наличии финансирования
2024	III	Вход (входы) в здание	-Реконструкция ограждение наружной лестницы, а именно: демонтаж старого ограждения и установка непрерывных, трехуровневых перил - Монтаж системы «антипорог» на плотно входной двери для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов (Приобретение двухсторонних (приставных) пандусов перепадов высот)	При наличии финансирования
2022	I		Регулировка устройства автоматического закрывания двери (доводчик) до нормативных показателей (СП 59.13330.2016)	
	II		Контрастная маркировка ручек входной двери	
2023	III	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Нанесение контрастной маркировки дверных проемов лентой либо методом окрашивания не менее 50мм шириной по периметру проема	При наличии финансирования
2027	IV	Санитарно-гигиенические помещения	-Оснастить действующий санузел комплектом поручней (настенного и напольного крепления) - Оснастить действующую душевую кабину комплектом поручней (настенного и напольного крепления) - Разместить кнопку вызова помощника (в составе системы вызова помощника) с расположением в зоне унитаза на высоте 0,8м от уровня пола, с установкой в кабине санузла, в зоне прямой досягаемости. - контрастная маркировка элементов кабины, оборудования и оснащения	